РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00051/19

№ 0009701

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" (ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Адрес: 215010, РОССИЯ, Смоленская область, Гагаринский район, город Гагарин, Эжвинский проезд, дом 1. ОГРН: 1066723005502. Телефон: +7(48135)79-300, +7(48135)79-298. Факс: +7(48135)79-308. Электронная почта: reception.gag@egger.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" (ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Адрес: 215010, РОССИЯ, Смоленская область, Гагаринский район, город Гагарин, Эжвинский проезд, дом 1. ОГРН: 1066723005502. Телефон: +7(48135)79-300, +7(48135)79-298. Факс: +7(48135)79-308. Электронная почта: reception.gag@egger.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные торговой марки EGGER EURODEKOR стандартной и многослойной конструкции, на основе плиты EUROSPAN, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, классом эмиссии формальдегида Е1, выпускаемые по ТУ 16.21.13-006-93944024-2018 (См. Приложение – бланк № 0008194, бланк № 0008195). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.21.13.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008194, бланк № 0008195.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 1-С/ТР-19 от 11.01.2019 г., № 2-С/ТР-19 от 11.01.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02668 от 20.12.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.01.2019 по 10.01.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) А.А. Гомзов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.А. Коншин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00051/19

(обязательная сертификация)

№ 0008194

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты древесно- стружечные торговой марки EGGER EURODEKOR стандартной конструкции на основе плиты EUROSPAN, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, с покрытием I сорта на обоих пластах, классом эмиссии формальдегида Е1, общей толщиной от 8 мм до 40 мм, плотностью от 550 кг/м^3 до 820 кг/м^3, выпускаемые по ТУ 16.21.13-006-93944024-2018		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гомзов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.А. Коншин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00051/19

(обязательная сертификация)

№ 0008195

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты древесно- стружечные торговой марки EGGER EURODEKOR многослойной конструкции на основе плиты EUROSPAN с покрытием крафт-бумагой с двух сторон, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, с покрытием I сорта на обеих пластах, классом эмиссии формальдегида E1, общей толщиной от 8 мм до 40 мм, плотностью от 550 кг/м^3 до 820 кг/м^3, выпускаемые по ТУ 16.21.13-006-93944024-2018		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Гомзов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.А. Коншин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru